



ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII  
I KATASTRU MIEJSKIEGO we Wrocławiu  
al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław  
tel. 71 32 72 100, fax 71 32 72 390

Wrocław, dn. 15.01.2018 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

**ZKK 17-EA.341-2-1/18**

dotyczy postępowania na: „**Montaż zakupionego przez Zamawiającego centralnego UPS-a oraz zakupionego zewnętrznego modułu obejściowego wraz z ich uruchomieniem i dostosowaniem istniejącej instalacji elektryczne**” (oznaczenie postępowania ZKK 17-EA.341-2-1/18).

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu informuje, że w powyższym postępowaniu w dniu 12 stycznia 2018 r. wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), przekazujemy treść zapytań z wyjaśnieniami.

**Proszę o informacje:**

**Pytanie nr 1**

**Data zakupu UPS-a, gdzie został kupiony, dane dostawcy?**

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Dostawa centralnego zasilacza UPS z panelem obejścia serwisowego została zrealizowana przez Zamawiającego w ramach posiadanych środków w trybie przetargu nieograniczonego nr ZKK 17-EA.341-2-11/17, którego parametry widnieją na stronie BIP Zamawiającego w zakładce przetargi/archiwum/październik 2017. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 6 listopada 2017 r. Dostawa miała miejsce w dniu 20 listopada 2017 r.

Firma, której oferta została uznana za najkorzystniejszą, w której Zamawiający zakupił UPS-a to Q4NET Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy al. Karkonoskiej 59, 53-015 Wrocław.

**Pytanie nr 2**

**Dlaczego dostawca nie dokonał posadowienia i przygotowania UPS-a do włączenia kontrolnego bez podłączenia obciążenia?**

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Ogłoszony przez Zamawiającego przetarg obejmował dostawę sprzętu bez jego montażu z uwagi na ograniczone w dacie ogłaszania zamówienia środki finansowe, którym dysponował Zamawiający. Dlatego też dostawca nie dokonał posadowienia i przygotowania UPS-a do włączenia kontrolnego bez podłączenia obciążenia.

### Pytanie nr 3

**Kto dokonał doboru UPS-a? Na etapie doboru wymagana jest analiza warunków zabudowy pod względem elektrycznym i budowlanym. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za eksploatację obiektu w zakresie elektro-energetycznym.**

### Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dokonał doboru UPS-a w oparciu o istniejące zapotrzebowanie sprzętowe oraz warunki lokalowe, w których mieści się siedziba Zamawiającego. Została również przeprowadzona analiza warunków zabudowy pod względem elektrycznym i budowlanym, czego konsekwencją z uwagi na ograniczone warunki lokalowe stała się konieczność zaprojektowania konstrukcji wsporczej, objętej przedmiotowym zamówieniem.

Osobą kontaktową ze strony Zamawiającego w zakresie pytań obejmujących eksploatację obiektu pod kątem elektro-energetycznym jest Pan Jerzy Krawczyk tel. 71 3272371 oraz Pan Mieczysław Kut, tel. 601912323.

DYREKTOR  
  
Anna Gluch