



ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII
I KATASTRU MIEJSKIEGO we Wrocławiu
al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław
tel. 71 33 72 100, fax 71 33 72 890

Wrocław, dn. 23.01.2018 r.

Do wszystkich Wykonawców

ZKK 17-EA.341-2-1/18

dotyczy postępowania na: „**Montaż zakupionego przez Zamawiającego centralnego UPS-a oraz zakupionego zewnętrznego modułu obejściowego wraz z ich uruchomieniem i dostosowaniem istniejącej instalacji elektrycznej**” (oznaczenie postępowania ZKK 17-EA.341-2-1/18).

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu informuje, że w powyższym postępowaniu w dniu 22 stycznia 2018 r. wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), przekazujemy treść zapytań z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie godziny i dni w których będzie można prowadzić prace wymagające wyłączenia zasilania.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Prace wymagające wyłączenia zasilania będzie można prowadzić od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.00 do 22.00 i w soboty w godzinach od 8.00 do 22.00.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie ilość rozdzielnic piętrowych, w które należy podłączyć do UPS.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Do UPS należy podłączyć wszystkie sześć rozdzielnic

Pytanie nr 3:

Czy podłączenie rozdzielnic piętrowych wymaga wymiany WLZ-ów do rozdzielnic piętrowych?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Jest dopuszczalne wykorzystanie istniejących WLZ przy doprowadzeniu zasilania z wyjścia UPS do RG.

Pytanie nr 4:

Czy istniejące rozdzielnice prądowe wymagają przebudowy?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Tak. Istniejące rozdzielnice prądowe wymagają przebudowy.

DYREKTOR


Anna Gluch

RADCA PRAWNY


Aleksandra Przysgodu-Szyska

